



SEO/C - 0007/2014 Curitiba, 15 de jan. de 2014

Exmo. Sr.

Adriano Remonti
Presidente da Câmara Municipal
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves
Rua Sarandi, 1049
85900-970 Toledo – PR

INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS BAIRROS PRESIDENTE E VENEZA: INFORMAÇÕES DA COPEL

Pelo Ofício nº 972/2013 LEG/CM, V.Exa. encaminha cópia do requerimento nº 313/2013, no qual vereador Renato Reimann solicita informações sobre interrupções no fornecimento de energia elétrica para as propriedades rurais do Município de Toledo.

A respeito, permita-nos esclarecer que o sistema elétrico como um todo fica mais suscetível a problemas pontuais durante as temporadas de chuva com ventos e raios como as que são registradas na região de Toledo, principalmente no período que vai de outubro a dezembro de cada ano.

Além disso, por mais aperfeiçoados que sejam os mecanismos de proteção elétrica, todo sistema constituído de redes aéreas está sujeito a interrupções devido a fatores externos, como os decorrentes da ação de intempéries, defeitos de materiais, atos de vandalismo e abalroamento de postes.

Nossa área de controle de qualidade efetivamente identificou maior concentração de interrupções na região rural da localidade de Vila Nova.

Observamos com a análise, que o maior número de interrupções do período e que afetou aquela região no último trimestre do ano foi provocado por fatores associados às intempéries, como queda de galhos de árvores sobre a rede de alta tensão, cujos cabos se romperam determinando a intervenção das equipes para reparo.

Como forma de amenizar os efeitos decorrentes das intempéries, executaremos com prioridade as ações já contempladas no estudo de intervenção técnica para manutenção na rede que abastece a localidade de Vila Nova e região rural, cuja previsão de término é 30 de janeiro do ano corrente.

Contando com a compreensão de V.Exa., colocamo-nos à disposição para quaisquer novos esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maximiliano Andres Orfali

Superintendente de Engenharia de Operação e Manutenção da Distribuição

UPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE POPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 – BLOCO C – CEP 81200-240 - CURITIBA - PR – BRASIL FONE: (41) 3331-2315 - FAX: (41) 3331-3266